

Freigabe durch VGB AK AD bei 40. Sitzung / Approved by VGB WP AD at the 40th meeting

**Vorbemerkung:**

Dieses Änderungsblatt enthält alle Änderungen (ab der 4. überarbeiteten Ausgabe (Revision g)), die den VGB Standard VGB S-811-01-2018-01 betreffen.

**Preliminary remark:**

This amendment sheet contains all amendments of the VGB Standard VGB S-811-01-2018-01-EN, (starting from the 4th revised edition (g))

**Vorbemerkung:**

Diese Ausgabe des Änderungsblattes enthält im Wesentlichen folgende Ergänzungen:

BAE	Umrichtersystem
BAS	Kompensationssystem

**Preliminary remark:**

This Edition of the amendment sheet contains the following substantial supplements

BAE	Converter
BAS	Compensation

**B ENERGIEABLEITUNG UND EIGENBEDARFSVERSORGUNG**

**BA Energieableitung**

**BAA** Generatorableitung

ab Generatordurchführung einschließlich Wandler,  
Kühl- und Belüftungsanlage  
bis vor Unterspannungsdurchführung der  
Maschinentransformatoren bzw.  
bis vor Oberspannungsdurchführung der Eigen-  
bedarfstransformatoren

**BAB** Fundamentzelle

**BAC** Generatorschalter, auch Polwendeschalter,  
einschließlich Kühlanlage

**BAD** -gesperrt-

g **BAE** Umrichtersystem

**BAF** -gesperrt-

**BAG** -gesperrt-

**BAH** -gesperrt-

**BAJ** -gesperrt-

**BAK** -gesperrt-

**BAL** -gesperrt-

**BAM** -gesperrt-

**BAN** -gesperrt-

**BAP** -gesperrt-

**BAQ** -gesperrt-

**BAR** -gesperrt-

g **BAS** Kompensationssystem

**BAT** Maschinentransformator einschließlich Kühlanlage

**BAU** Erdungs-, Blitzschutzanlage

**BAV** -gesperrt-


**BAW** -gesperrt-

**BAX** Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung

**BAY** Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung

**BAZ** -gesperrt-







I  
N  
D  
E  
X



Änderungen

g

	<b>B</b>	<b>POWER TRANSMISSION AND AUXILIARY POWER SUPPLY</b>
	<b>BA</b>	<b>Power transmission</b>
R	<b>BAA</b>	Generator leads from excl. generator bushings, incl. current and voltage transformers, cooling and ventilation systems to excl. generator transformer low side bushings or to excl. auxiliary power transformer high side bushings
	<b>BAB</b>	Foundation cabinets
	<b>BAC</b>	Generator circuit breaker, also commutating pole circuit breaker, incl. cooling system
	<b>BAD</b>	-blocked-
g	<b>BAE</b>	Converter
	<b>BAF</b>	-blocked-
	<b>BAG</b>	-blocked-
	<b>BAH</b>	-blocked-
	<b>BAJ</b>	-blocked-
	<b>BAK</b>	-blocked-
	<b>BAL</b>	-blocked-
	<b>BAM</b>	-blocked-
	<b>BAN</b>	-blocked-
	<b>BAP</b>	-blocked-
	<b>BAQ</b>	-blocked-
	<b>BAR</b>	-blocked-
g	<b>BAS</b>	Compensation
	<b>BAT</b>	Generator transformers, including cooling system
E	<b>BAU</b>	Earthing and lightning protection system
	<b>BAV</b>	-blocked-
E	<b>BAW</b>	-blocked-
	<b>BAX</b>	Fluid supply system for control and protection equipment
	<b>BAY</b>	Control and protection equipment
	<b>BAZ</b>	-blocked-

I N D E X	VGB Working Panel		Technical Classification Systems		Seite BA1	
	von		ab		bis vor	
						
Änderungen	g	E10/2008				